

2a sessió reunió Sales de coordinació de 5 de març de 2024

Després que es posposés la primera reunió el passat 20 de febrer, els sindicats ens hem tornat a reunir amb els responsables de totes les sales del territori.

Barcelona, 8 de març del 2024.-

En data 5 de març s'ha seguit amb la segona sessió de la reunió entre els comandaments operatius de totes les sales del territori, els serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

Primer.- Qüestió prèvia.

En aquesta segona reunió hem trobat a faltar representants de la Subdirecció general de recursos humans i de la Comissaria Superior Tècnica del cos de mossos d'esquadra. Des del **SAP** i des de l'**SME** considerem preocupant que, per les qüestions que son objecte de debat, no hi siguin presents i no ens agradaria pensar que és per manca d'interès. Creiem que és important que la Comissaria Superior i la SGRH estiguin presents en aquestes reunions, més quan s'aborden qüestions relatives al projecte d'horaris, manca d'efectius, ocupació i reobertura de sales de comandaments i relació de llocs de treball.

Segon.- Qüestions denunciades per SAP i SME.

Fa més d'un any que venim denunciant qüestions que ni han estat escoltades, ni han quedat solucionades.

- La **seguretat de l'edifici de la 112** de Reus resta a l'espera que les responsables d'Infraestructures SERSECO s'incorporin a les reunions amb els responsables de l'edifici.
- **Pernoctació a la Sala 112 Reus** pendent de resolució per part de CAT112 titular del edifici.
- **Ventilació amb maquinària no adequada** per l'ocupació i personal que treballa a la **Sala 112** de Reus.
- Greus problemes amb els **sistemes de recirculació** a TOTES LES SALES del territori i amb problemes de contagis de refredats i contrast de temperatures.
- **Adequació dels espais** a la **Sala CENTRAL A EGARA** i **METROPOLITANA NORD**. Actualment els espais són petits per la quantitat de persones que treballen.
- La **llum NO ADEQUADA** a la **SALA METRONORD** I **SALA CENTRAL** amb greus problemes.
- Problemes **d'INSONORITZACIÓ** a TOTES LES SALES.
- Sistemes **d'HUMIDIFICACIÓ** no adequats. CAL MAQUINARIA INDUSTRIAL a conseqüència dels espais i de la quantitat de persones.
- No tenen data de renovació del **sistema FENIX** ni quan arribaran els nous ORDINADORS. Encara tenim PENTIUM5.
- Sistema **d'auriculars antics**. El més greu que el nostre sistema es analògic i pocs distribuïdors tenen estoc d'aquells aparells.
- **Cadires ergonòmiques** inadequades.

Des del **SAP** i des de l'**SME** denunciem **LA MANCA DE SOLUCIONS** que es dona a la qüestió de les Sales de coordinació. Son moltes les reunions, però poques les solucions i al voluntat (expressada en formes d'absències) que denoten una manca d'interès i una falta de respecte als professionals i a les professionals que hi treballen.

SAP-SME Junts, serem millors!

SAP

www.sap-mossos.cat
sap@sap-mossos.cat
T. 933 426 810



SME

www.sme-mossos.cat
sme@sme-mossos.cat
T. 933 426 810