

Sra. Consol Gonzalez

Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral  
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

**Assumpte: (centre penitenciari BRIANS 2)**


1. RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL EN ESCALA DE SERVEI
2. MANCA DE LUMINOSITAT EN ZONA FREDA
3. MANCA DE CLIMATITZACIÓ EN VESTUARIS D'HOMES I DONES
4. MANCA DE NETEJA I DE MANTENIMENT EN SORTIDES DE CLIMATITZACIÓ

En visita efectuada en aquest lloc de treball el 03.03.2302 hem identificat aquestes deficiències

DEFICIÈNCIA OBSERVADA (data: 03.03.2023)	RISC (desviació)	ACCIÓ CORRECTORA PROPOSADA
1 escala de servei rovellada i que provoca lliscaments sobretot en dies de pluja o amb humitat matinal	1 caigudes a DIFERENT NIVELL	1 sanejament i col·locació de capa de pintura antilliscant, igual que s'ha fet amb l'escala de servei del CP Brians 1
2. manca de lluminositat a la zona freda de manipulació d'armes de foc	2. lesions per manipulació d'armes de foc	2 aquest delegat de PRL vista la situació decideix in situ moure el moble a la dreta on hi ha més seguretat en la manipulació i per tant queda més apantallat el risc de lesions
3. no funciona la climatització en els vestuaris ni d'homes ni de dones	3. xafogor, humitat excessiva, bacteris i fongs,	3. restabliment del sistema de climatització que no funciona
4. manca de manteniment i de neteja a les reixes de les sortides d'aire condicionat	4. bacteris fongs i mala qualitat d'aire d'impulsió, risc de caiguda d'objectes per desplom	4. arranjament i neteja de les sortides d'aire condicionat deteriorades i en mal estat

Escrit Denúncia





**Normativa de referència:**

- Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals
- RD 486/97 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
- NTP 918 i 919 Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- RD 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95 de PRL en matèria de coordinació d'activitats empresarials (ja que la persona jurídica titular del centre de treball és el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya )

Atentament

Pere Manuel Peña Lopez

Delegat de PRL del SAP-FEPOL

Barcelona, 13 d'abril de 2023

**Escrit Denúncia**