

Inspecció de treball i seguretat social de Girona

Inspecció de treball

Carrer Migdia, 50-54 17001 Girona

Assumpte: Sol·licitud de tancament d'oficina UTCAP per incompliments en matèria de prevenció de riscos del RD 486/1997

Senyor/a;

Amb el present escrit, des de **SAP-SME-FEPOL**, li trametem aquest document per tal que procedeixin al tancament de la oficina destinada a Unitat Territorial de Captació de Girona situada en la planta baixa de l'edifici de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra del c/ Vista Alegre, 5 17004 de Girona.



01 Normativa de Referència

- RD 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut dels centres de treball.

02 Fets denunciats

Incompliments segons

En primer lloc; L'actual oficina destinada a Unitat Territorial de Captació de Girona té una superfície de 17.40 m² amb una ocupació en mobiliari de 4.75 m². Es a dir, la seva superfície trepitjable es de 12.65 m² amb una alçada de 2.28 m. Per tant, disposa de 28.84 m³. Segons se'ns informa en aquesta oficina hi treballen de forma simultània entre 5 i 6 persones. Per tant, **NO** disposa dels 10 m³ per persona que estableix el RD 486/1997 annex I 2.c.

En segon lloc; no disposa de cap tipus de sistema de renovació ni ventilació d'aire. Per tant, incompleix clarament amb l'Annex III 3.d un deixa clar que cal fer una renovació d'aire de 30 m³ per persona i hora.





En tercer lloc; l'alçada de l'oficina és de 2.28 m incomplint amb l'Annex I 2.a on deixa molt clar que l'alçada mínima per oficines és de 2.50 mts.

03 Demanem

Vist que els aspectes denunciats **NO** es poden resoldre o subsanar, ja que no es pot moure l'alçada de l'oficina, a més a més, no té superfície suficient per encabir les persones treballadores.

Els demanem que un cop informats d'aquest aspectes, de forma verbal als responsables del centre de treball, sense que aquest hagin pres cap tipus de mesura, vist que els incompliments normatius no es poden resoldre, que es procedeixi per part d'Inspecció de Treball al tancament d'aquesta oficina per tal de garantir els drets laborals de les persones treballadores i complir amb la normativa vigent.

Sr. Rafel Villena i Sánchez
Arquitecte tècnic
Delegat PRL SAP-SME-FEPOL

