

Consol Gonzalez Cerezales
Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació, 355 (08009) Barcelona



Assumpte: Incompliment de la normativa sobre temperatures a la Comissaria de Manresa.

Senyora,




En visita efectuada el 07/09/2022 arran de queixes del treballadors i de les treballadores com a conseqüència de les temperatures que estan patint, per part del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** s'ha comprovat que la una sensació de xafogor generalitzada al lloc de treball.

Des de la nostra organització sindical recordem que la normativa laboral i concretament el RD 486/1997 sobre Condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, la norma de referència i d'obligat compliment en tots i cadascun dels llocs de treball.





No obstant, tal i com podrà observar a continuació i amb les mostres preses tant de HR com CO2 podem afirmar que aquesta normativa s'incompleix de manera flagrant.

| LLOC | °C | HR% | CO ₂ | HORA | DETALL |
|------|--------------|------|-----------------|-------|--|
| ARRO | 29,06 | 45,3 | 674 | 11:40 |  |
| ARRO | 28,64 | 49,9 | 672 | 12:36 |  |

Escrit Denúncia

| | | | | | |
|---------|--------------|------|-----|-------|--|
| UI | 27,84 | 49,1 | 681 | 12:45 |  |
| TRÀNSIT | 27,80 | 50,6 | 807 | 12:49 |  |
| TRÀNSIT | 27,98 | 50,6 | 807 | 12:49 |  |

Escrit Denúncia

| | | | | | |
|----------|--------------|------|-------------|-------|--|
| TRÀNSIT | 27,16 | 54,8 | 594 | 12:53 |  |
| BRÍFING | 27,30 | 51,0 | 485 | 12:57 |  |
| OAC | 27,25 | 51,6 | 1125 | 13:16 |  |
| RECEPCIÓ | 29,27 | 47,2 | 694 | 12:35 |  |

No és la primera vegada que la nostra organització sindical ha de denunciar l'incompliment de les condicions de treball a la comissaria de Manresa. De fet, l'incompliment de la normativa sobre confort tèrmic és habitual en aquesta i en altres comissaries d'arreu del cos de mossos d'esquadra.

És per això que, des del **SAP-FEPOL** exigim de manera ràpida la revisió del funcionament i/o rangs de temperatura HR i velocitat de l'aire, de tota la comissaria a fi i efecte que es pugui ajustar a la normativa vigent i a les necessitats dels treballadors i de les treballadores.

Atentament,


 sap
FEPOL

Pere Peña
Delegat PRL del **SAP-FEPOL**

Manresa, 15 de setembre del 2022

Escrit Denúncia